

362013, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 23

(8672) 96-42-26; факс: 51-13-47; E-mail: info@vladteploseti.ru

АКТ № 558-9 «          »

готовности МКД к отопительному сезону 2018 – 2019 г.г.

от «12» октября 2018 г.

Адрес ул. Цейского № 1 кор.           

СОЩ №4

Руководитель Семенов Вячеслав Владимирович, т. 411153  
Ф.И.О. телефон

Комиссия в составе:  
Ф.И.О. Руссова А.Р. должность вер. инженер ТЦ  
Ф.И.О. Туголов А.А. должность нат-к техн. р-на  
Ф.И.О.            должность           

Провела проверку технического состояния:

1. Подвального помещения (затопление) сухое
2. Наличие или состояние грязевика (фильтра) трубопроводов теплоносителя нет
3. Трубопроводов теплоносителя в подвальном помещении нет
4. Запорной арматуры на трубопроводе подачи теплоносителя задвижка на возд. в/граде
5. Запорной арматуры на трубопроводе возврата теплоносителя задвижка на возд. в/граде
6. Запорной арматуры на стояках отопления в подвальном помещении урава
7. Врезки для манометров на трубопроводах теплоносителя в подвальном помещении нет
8. Врезки для манометров на трубопроводах подачи ГВС нет
9. Наличие рециркуляционного трубопровода горячей воды в подвале нет
10. Изоляция трубопроводов теплоносителя нет
11. Промывка и опрессовка системы отопления нет
12. Состояние бойлера: нет
13. Врезки для манометров на подаче и возврате теплоносителя на бойлер нет

Заключение Крышное задвижки в первом в работе состоянии.

Вер. инженер ТЦ  
должность

Нат-к техн. р-на  
должность

Директор



Руссова  
Ф.И.О.

Туголов  
Ф.И.О.

Семенов АА